

Předmět Re: Akce III/11733 Kamenný Újezd, úsek 1 a 2 – autobusové zastávky
Odesílatel Jiří Vavříčka <ing.vavricka@gmail.com>
Adresát starosta@kamennyujezd.cz <starosta@kamennyujezd.cz>
Datum 2026-07-13 11:33



Dobrý den, paní magistro,
dneska ráno jsem byl u Bc. Čarnogurského, abych s ním návrh prodiskutoval. Základní princip návrhu není špatně. Akorát bych doporučoval následující úpravy pro zvýšení bezpečnosti.

- Posun komunikace a zastávek až na hranici pozemku p. Šabaty. Při neposunutí reálně hrozí, že auta budou vjíždět do protisměru ve směru od Rokycan. Místo šrafy na vozovce bych doporučoval rozšířit dělicí ostrůvek do stran, co je možné. Zbytek bych nahradil kamennou dlažbou z drobných kostek. Celkově by se vyznačovaly jen vodící čáry a zastávka.



- Šířka nástupiště dle normy stačí min. 2,0 m. Ve stísněných podmínkách dokonce norma připouští 1,70 m. Stávající zastávka, která se ruší, má šířku nástupiště také 2,0 m, kde její plocha je výrazně redukována o přístřešek. Oproti stávajícímu stavu výrazné zlepšení. Pokud stávající stav je z hlediska čekacího prostoru v pořádku, tak nové bude stejně bezpečné. Pokud byste chtěli mít na zastávce přístřešek, tak bych doporučoval něco následujícího: <https://www.ekovovyroba.cz/autobusove-zastavky/autobusovy-pristresky-convii-ii/>
- S ohledem na vzdálenost mezi zastávkou a příchodem ze středu obce bude reálně docházet k tomu, že by lidé chodili po silnici. Mezi komunikací a hranicí pozemku p. Tyla je šířka cca 1,5 m, což limitně postačí pro chodník i vzhledem k tomu, že na druhé straně je chodník s šířkou min. 2,0 m. Tím se vyřeší dané riziko.
- Při zapracování výše uvedených úprav bude potřeba vybudovat na hranici pozemku p. Tyla a p. Šabaty nový plot s podezdívkou. S ohledem na stávající stav plotu a na to, že náklady budou hrazeny obcí, tak neočekávám problém.
- Průjezd podél nástupní hrany s ohledem na dělicí ostrůvky a směrové vyosení aut nevidím jako problém. Je to standardní uspořádání zastávek v obci.

S přáním pěkného dne

Ing. Jiří Vavříčka

Autorizovaný inženýr pro dopravní stavby (ČKAIT 0202300)

Auditor bezpečnosti pozemních komunikací (Rozhodnutí MD ČR č. j. 29/220-120-ORG2/5)

E-mail: ing.vavricka@gmail.com

Mobil: +420 728 872 130

Sladovnická 227

337 01 Rokycany

IČO: 04664761